

**Приложение N 1**  
к методическим указаниям  
по расчету уровня надежности  
и качества поставляемых товаров  
и оказываемых услуг для организации  
по управлению единой национальной  
(общероссийской) электрической  
сетью и территориальных  
сетевых организаций

**Форма 1.3.** Расчет показателя средней продолжительности прекращения  
передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя  
средней частоты прекращений передачи электрической энергии  
потребителям услуг сетевой организации ООО «НПО «ГКМП»  
за 2022г

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1.	Максимальный за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт	31
2.	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi), час.	0
3.	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки(П saifi), шт.	0

Главный энергетик



Оболенский С.В

**Форма 1.9.**

Данные об экономических и технических характеристиках  
и (или) условиях деятельности территориальных сетевых  
организаций ООО «НПО «ГКМП»

за 2022г

№ п/п	Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации «1»	Значение характеристики	Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1	Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км	20,10	
1.1	Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км	20,10	Договор купли- продажи №530 от 15.04.2016г  Договор аренды имущества А01 от 15.06.2016г  Договор купли- продажи №01/06 от 01.06.2022
2	Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), %	100	
3	Максимально за год число точек поставки, шт	31	
4	Число разъединителей и выключателей, шт	170	однолинейные схемы
5	Средняя летняя температура, С	19,6	
6	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю  П saidi	№5	
7	Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю  П saifi	№7	

"1" Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;

Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;

Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;

Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

**Главный энергетик**



**С.В.Оболенский**