

исх. № 864/14 от «14» октября 2020 г

Начальнику Управления
Государственного регулирования
тарифов Брянской области
С.А.Косареву
241050,г. Брянск, проспект Ленина, д.37
тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 (ред. от 27.06.2013г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщая, что раскрываемая информация за 3-й квартал 2020 г ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» [http://gkmp32.com /documents/](http://gkmp32.com/documents/) – в разделе «Документы», вкладка «Раскрытие информации».

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту okr@tarif32.ru, копия на электронную почту : energo@tarif32.ru , для последующего размещения ее на официальном сайте Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области.

Перечень информации : Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставок и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов за 3-ой квартал 2020г ООО «НПО «ГКМП» .

В течение 3-го квартала 2020г (июль, август, сентябрь) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок электроэнергии за указанный период нет.

В течение 3-го квартала 2020г проводились регламентные работы - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ.

В сентябре 2020г произведен долив масла трансформаторного в объеме 40 (сорока) литров в силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 кВА на КТП-15.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 3-го квартала 2020г : июль – 452,78 кВтч, август - 418,34 кВтч, сентябрь - 446,20 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила : июль - 447,22 кВт, август - 481,66 кВт, сентябрь – 453,80 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 3-й квартал 2020г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила **461 кВт**.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин

исп. Миронова Т.Н.

тел. 58-18-33

ИНН 3250517421
КПП 773101001
Р/С 40702810708000006655

Отделение №8605
Сбербанка России г. Брянск
К/С 3010181040000000601
БИК 041501601



ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
Сертификат соответствия менеджмента качества РОСС RU. ФК15.К00164