

исх. № 803/а от « 11 » июля 2023г

Начальнику УГРТ

Брянской области

С.А.Косареву

241050 ,г. Брянск, проспект Ленина, д.37

тел. факс: 8 (4832) 74-36-06

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» сообщаю, что раскрываемая информация за **2-ой квартал 2023 г** ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям, размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» <http://www.gkmp32.com/documents> /– в разделе «Документы», вкладка «Раскрытие информации», и в разделе «Личный кабинет» ООО «НПО «ГКМП», п.19 е)

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту energo@tarif32.ru, копия на электронную почту : okr@tarif32.ru

Перечень информации : **Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставках и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов ООО «НПО «ГКМП» за 2 кв.2023г.**

В течение 2-го квартала 2023г (апрель, май , июнь) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок эл.энергии за указанный период нет.

В течение 2-го квартала 2023г проводились регламентные работы - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ. Также проводился долив масла трансформаторного в объеме 50(пятьдесят) литров в трансформатор ТМЗ-1000/10 на КТП-16.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Сведений о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения по сторонним потребителям с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт - не имеется.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин

исп. Миронова Т.Н.
тел. 58-18-33

