

исх. № 1160/н от « 14 » октября 2021 г

Начальнику Управления  
Государственного регулирования  
тарифов Брянской области

С.А.Косареву

241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37  
тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» сообщая, что раскрываемая информация за **3-й квартал 2021 г** ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» <http://www.gkmp32.com> /documents/– в разделе «Документы», вкладка «Раскрытие информации» и в разделе «Личного кабинета» ООО «НПО «ГКМП».

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту : [energo@tarif32.ru](mailto:energo@tarif32.ru) , копия на электронную почту [okr@tarif32.ru](mailto:okr@tarif32.ru).

Перечень информации : Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставок и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов за 3-ий кв.2021г ООО «НПО «ГКМП» .

В течение 3-го квартала 2021г (июль, август , сентябрь ) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок электроэнергии за указанный период нет.

В течение 3-го квартала 2021г проводились регламентные работы - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ. Также выполнена ревизия высоковольтного оборудования в ячейках фидеров в РУ-6кВ РП-1 и РП-2.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 3-го квартала 2021г : июль – 303,17 кВтч, август - 330,65 кВтч, сентябрь - 395,65 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила : июль - 596,83 кВт, август - 569,35 кВт, сентябрь – 504,35 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 3-й квартал 2021г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила **557 кВт**.

Генеральный директор  
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин

исп.Миронова Т.Н.

тел.58-18-33