



ГКМП
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

121357, г. Москва
ул. Верейская, д.29
стр.154, оф.10/2
Т/ф: +7 4832 58 19 66
e-mail: gkmp@gkmp32.com
www.gkmp32.com

исх. № 36/11 от « 14 » января 2020 г

Начальнику Управления
Государственного регулирования
тарифов Брянской области

С.А.Косареву

241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37

тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 (в ред. ПП РФ от 27.06.2013г №543) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщая, что раскрываемая информация за 4-ый квартал 2019 г ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» <http://www.gkmp32.com> – в разделе

Раскрытие информации.

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту okr@tarif32.ru, копия на электронную почту : energo@tarif32.ru , для последующего размещения ее на официальном сайте Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области.

Перечень информации : Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставок и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов ООО «НПО «ГКМП» за 4-й кв. 2019г.

В течение 4-го квартала 2019г (октябрь, ноябрь , декабрь 2019г) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок электроэнергии за указанный период нет.


В течение 4-го квартала 2019г проводились следующие регламентные работы:
- в октябре 2019г- профилактический осмотр электрооборудования трансформатора ТМЗ-1000/6 на КТП-19 (фидер 603А в РУ-6 кВ РП-2);

ИНН 3250517421
КПП 773101001
Р/С 40702810708000006655

Отделение №8605
Сбербанка России г. Брянск
К/С 3010181040000000601
БИК 041501601



ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
Сертификат соответствия менеджмента качества РОСС RU. ФК15.К00164



- в ноябре 2019 года- регламентные профилактические осмотры электрооборудования подстанций сетевой организации;
- в декабре 2019 года проводился долив масла трансформаторного в объеме 40(сорока) литров в силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 на КТП-16.

Заявок от сторонних потребителей на технологическое присоединение к электросетям ООО «НПО «ГКМП» и на заключение договора об осуществлении ТП в границах ответственности сетевой организации в течение квартала не поступало.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 4-го квартала 2019г : октябрь – 505,60 кВтч, ноябрь- 510,13 кВтч, декабрь - 455,69 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила : октябрь - 394,4 кВт, ноябрь - 389,87 кВт, декабрь – 444,31 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 4-й квартал 2019г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила **410 кВт.**

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин