

исх. № 38/и от «20» января 2021 г

Начальнику Управления  
Государственного регулирования  
тарифов Брянской области  
С.А.Косареву  
241050,г. Брянск, проспект Ленина, д.37  
тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 (ред. от 29.12.2020г) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщая, что раскрываемая информация за 4-й квартал 2020 г ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» [http://gkmp32.com /documents/](http://gkmp32.com/documents/) – в разделе «Документы», вкладка «Раскрытие информации».

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту [okr@tarif32.ru](mailto:okr@tarif32.ru), копия на электронную почту : [energo@tarif32.ru](mailto:energo@tarif32.ru) , для последующего размещения ее на официальном сайте Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области.

Перечень информации : **Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставках и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов за 4-ой квартал 2020г ООО «НПО «ГКМП» .**

В течение 4-го квартала 2020г (октябрь, ноябрь, декабрь ) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок электроэнергии за указанный период нет.

В течение 4-го квартала 2020г проводились регламентные работы - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ.

В декабре 2020г произведен долив масла трансформаторного в объеме 10 (десяти) литров в масляный выключатель Ф613 на РП-2 (ввод фидера №609 п/ст «Урицкая»).

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 4-го квартала 2020г : октябрь – 334,25 кВтч, ноябрь - 368,20 кВтч, декабрь - 374,08 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила : октябрь - 565,75 кВт, ноябрь - 531,80 кВт, декабрь – 525,92 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 4-й квартал 2020г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила 541,16 кВт.

Генеральный директор  
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин

исп. Миронова Т.Н.  
тел.58-18-33