

6. Сведения о техническом состоянии электросетей ООО «НПО «ГКМП».

В течение 1-го квартала 2022 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ сетевой организации .

В феврале 2022г проводился долив масла трансформаторного в объеме 60 (шестьдесят) литров в трансформатор 1000 Ква НА ктп-16.

В течение 2-го квартала 2022 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ сетевой организации .

В трансформаторе №1 (ТП-1) выполнен ремонт переключателя ступеней, произведена протирка изоляторов, протяжка контактов на переключателе ступеней,взят анализ масла трансформаторного на пробой изоляции.

В течение 3-го квартала 2022 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ.

Выполнена ревизия высоковольтного оборудования в ячейках фидеров РУ-6 кВ РП-1, РП-2.

В течение 4-го квартала 2022 года проводились регламентные профилактические осмотры эл.оборудования трансформаторных подстанций сетевой организации.

При проведении плановых ремонтов применялось резервное электроснабжение.