

исх. № 862/и от « 15 » июля 2021 г

Начальнику Управления
Государственного регулирования
тарифов Брянской области

С.А.Косареву

241050,г. Брянск, проспект Ленина, д.37
тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» сообщаю, что раскрываемая информация за **2-й квартал 2021 г** ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» <http://www.gkmp32.com> /documents/- в разделе «Документы», вкладка «Раскрытие информации» и в разделе «Личного кабинета» ООО «НПО»ГКМП».

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту : energo@tarif32.ru , копия на электронную почту okr@tarif32.ru.

Перечень информации : Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставок и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов за 2-ой кв.2021г ООО «НПО «ГКМП» .

В течение 2-го квартала 2021г (апрель, май , июнь) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок электроэнергии за указанный период нет.

В течение 2-го квартала 2021г проводились регламентные работы - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных устройств 0,4 кВ и 6 кВ.

В апреле 2021г был выполнен текущий ремонт секционного разъединителя в РУ-6 кВ РП-2 (фидер 601 ТП-28), также были выполнены работы по техническому обслуживанию силового трансформатора ТМ-400/6 400 кВА на ТП-21.

В апреле 2021г выполнена ревизия высоковольтного оборудования в ячейках фидеров №610, №614 и №607 в РУ-6 кВ РП-2 с доливкой масла трансформаторного в объеме 30 (тридцати) литров в масляные выключатели.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 2-го квартала 2021г : апрель – 413,20 кВтч, май - 354,22 кВтч, июнь - 327,73 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила : апрель - 486,80 кВт, май - 545,78 кВт, июнь – 572,27 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 2-й квартал 2021г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила **535 кВт**.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»



Н.В.Инютин

исп.Миронова Т.Н.

тел.58-18-33

ИНН 3250517421
КПП 773101001
Р/С 40702810708000006655

Отделение №8605
Сбербанка России г. Брянск
К/С 3010181040000000601
БИК 041501601



ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
Сертификат соответствия менеджмента качества РОСС RU. ФН15.К00164