

ООО "НПО "ГКМП"

**2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
 за 2021 - 2022 гг.**

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному

№ п/п	Показатель	Значение показателя, годы		
		2021 г	2022 г	Динамика изменения показателя, %
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIDI})			
1.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
1.2.	СН1 (35 - 60 кВ)	0	0	0
1.3.	СН2 (1 - 20 кВ)	0	0	0
1.4.	НН (до 1 кВ)	0	0	0
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Π_{SAIFI})			
2.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
2.2.	СН1 (35 - 60 кВ)	0	0	0
2.3.	СН2 (1 - 20 кВ)	0	0	0
2.4.	НН (до 1 кВ)	0	0	0
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ($\Pi_{SAIDI, план}$)			
3.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
3.2.	СН1 (35 - 60 кВ)	0	0	0
3.3.	СН2 (1 - 20 кВ)	0	0	0
3.4.	НН (до 1 кВ)	0	0	0

4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Π_{SAIFI} , план _____)			
4.1.	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
4.2.	СН1 (35 - 60 кВ)	0	0	0
4.3.	СН2 (1 - 20 кВ)	0	0	0
4.4.	НН (до 1 кВ)	0	0	0
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1.	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0

Главный энергетик



Оболенский С.В.

Приложение №7

К Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций


ООО "НПО ГКМП"

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии за 2022 год

2.2. Рейтинг структурных единиц ООО "НПО "ГКМП" по качеству оказания услуг по передаче электроэнергетики, а так же по качеству электрической энергии в отчетном периоде за 2022 год

№ п/п	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии,						Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии,						Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электрохозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электрохозяйства),	Показатель средней частоты прекращения связанных с проведением ремонтных работ на объектах электрохозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электрохозяйства),	Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков		
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН						
		II SAIDI						II SAIFI											
1	000 "НПО" ГКМП"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет
		II SAIDI, план						II SAIFI, план											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Главный энергетик



Оболенский С.В.

Приложение №7
К Единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями
потребительских услуг сетевых организаций

ООО "НПО "ГКМП"

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии за 2022 г.
- 2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии за 2022 год.
Мероприятия в 2022 году не проводились.

Главный энергетик



Оболенский С.В.

Приложение №7
К Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей
услуг сетевых организаций

ООО "НПО "ГКМП"

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии за 2022г.

2.4. Прочая информация - нет информации

Главный энергетик



Оболенский С.В.