

исх. № 291 от «22» апреля 2020 г

Начальнику Управления
Государственного регулирования
тарифов Брянской области

Косареву С.А.

241050, г. Брянск, проспект Ленина, д.37
тел. факс : 8 (4832) 743-606

На основании Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г №24 (ред. ПП РФ от 27.06.2013г №543) «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» сообщаю, что раскрываемая информация за 1-й квартал 2020 г ООО «НПО «ГКМП» как организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии по сетям ТСО сторонним потребителям, размещена на официальном сайте ООО «НПО «ГКМП» <http://www.gkmp32.com> – в разделе

Раскрытие информации.

Также раскрываемая информация направлена на электронную почту energo@tarif32.ru, копия на электронную почту : okr@tarif32.ru , для последующего размещения ее на официальном сайте Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области.

Перечень информации : **Сведения о величине резервируемой максимальной мощности , о недопоставках и аварийных отключений эл.энергии и об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности к электрическим сетям, о вводе в ремонт и выводе из ремонта эл.сетевых объектов ООО «НПО «ГКМП» за 1 кв.2020г**

В течение 1-го квартала 2020г (январь, февраль, март) в границах ответственности ООО «НПО «ГКМП» как сетевой организации прекращение подачи электрической энергии зафиксировано не было. Сторонним потребителям ТСО недопоставок эл.энергии за указанный период нет.

В течение 1-го квартала 2020г проводились следующие регламентные работы:

- в январе 2020 года - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций;
- в феврале 2020года - профилактические осмотры электрооборудования трансформаторных подстанций сетевой организации с доливом трансформаторного масла в объеме 10(десяти) литров в маслянные выключатели ячеек №2 и №4 трансформатора 1000 кВА на ТП-4;
- в марте 2020года - профилактические осмотры электрооборудования сетевой организации, а также выполнялся ремонт ячейки №4 трансформаторной подстанции ТП-4 с заменой масломерного стекла и доливом трансформаторного масла в объеме 10(десяти) литров в масляный выключатель.

Заявок от сторонних ООО «НПО «ГКМП» и на заключение договора об осуществлении ТП в границах ответственности сетевой организации в течение квартала не поступало.

Объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением 0,4 кВ и 6 кВ на предприятии не имеется.

Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г №861, в разбивке по уровням напряжения представлена по одному стороннему потребителю ООО «Балсити» по точке поставки Фидера 604 (ТП-1) с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 900 кВт.

Средние максимальные фактические почасовые объемы потребления электроэнергии по месяцам 1 квартала 2020г : январь – 415,54 кВтч, февраль - 463,11 кВтч, март - 419,68 кВтч.

Согласно актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон №11 от 21.04.2016г величина максимальной мощности в данной точке составляет 900 кВт.

Величина резервируемой максимальной мощности по месяцам квартала составила : январь- 484,46 кВт, февраль- 436,89 кВт, март- 480,32 кВт.

Усредненная величина резервируемой максимальной мощности за 1-й квартал 2020г в данной точке поставки стороннего потребителя ООО «Балсити» составила **467 кВт**.

Генеральный директор
ООО «НПО «ГКМП»

Н.В.Инютин



ИНН 3250517421
КПП 773101001
Р/С 40702810708000006655

Отделение №8605
Сбербанк России г. Брянск
К/С 30101810400000000000
БИК 041501601

ООО «НПО «Группа компаний машиностроения и приборостроения»
Сертификат соответствия менеджмента качества PCCC RU. ФК15.К00164